



## Recommandations pour les salons de coiffure par rapport à la prévention du risque légionellose sur leur installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire

### Pendant la période de fermeture :

- Ne pas arrêter la production d'eau chaude sanitaire, **maintenir la température de consigne** (55°C).

### Avant réutilisation :

#### EAU FROIDE

- **Laisser couler** l'eau froide à tous les points d'usage (lavabo, douchette) pendant 5 minutes à faible débit.

#### EAU CHAUDE

- Monter la température de la production d'eau chaude sanitaire (60-70°C).
- **Laisser couler** l'eau chaude en plusieurs points d'usage éloignés de la production, jusqu'à obtention de la température maximale, si possible 70°C.
- Laisser couler l'eau chaude 30 minutes à faible débit si possible (à minima 10 min).
- Détartrer et désinfecter les points d'usage (pompeaux de douchette, mousseurs ...).
- Remettre la température de la production d'eau chaude sanitaire à sa consigne habituelle (55°C).

### Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage



Se laver les mains très régulièrement



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs à usage unique



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades